



Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "PARCO DI VEIO"
Via Fosso del Fontaniletto, 29/b-0189 ROMA ☎ 06.33.26.75.47 📠 06.33.25.09.48
✉ rmic8bv005@istruzione.it - 🌐 www.icparcodiveio.it
XXVIII Distretto – XV Municipio

Roma, 12 gennaio 2022

Prot n°103 del 2022

DIP SIMU

Ing. Domenico Barbato
domenico.barbato@comune.roma.it

AREA TECNICA - AMMINISTRATIVA
Via Flaminia, 872 - 00191 – Roma
protocollo.municipioroma15@comune.roma.it

Al geom. M.Mancari

massimiliano.mancari@comune.roma.it

al geom.. Manuel Campo

manuel.campo@comune.roma.it

All'arch. Benedetta Durantini

benedetta.durantini@comune.roma.it

e p.c al Presidente

daniele.torquati@comune.roma.it

Agli assessori Tatiana Marchisio e Gina Gherizzi

tatiana.marchisio@comune.roma.it

luigia.gherizzi@comune.roma.it

Al presidente del Consiglio di Istituto Leonelli Riccardo
riccardo@beliving.it

Al direttore regionale Rocco Pinneri USR-LAZIO
direzione-lazio@istruzione.it

Salve,
comunico formalmente che , dopo innumerevoli segnalazioni al numero verde del SIMU da un mese a questa parte, a tutt'oggi, nel plesso scolastico di via Morro Reatino in cui ci sono anche i bambini da 3 a 6 anni, l'impianto di riscaldamento non è funzionante.

I caloriferi nella parte superiore sono tiepidi e nella metà inferiore rimangono freddi. La temperatura nelle aule non raggiunge i 12 gradi e la palestra è ghiacciata e non consente le adeguate attività motorie.

Aggiungo che, dovendo arieggiare spesso a causa della prevenzione del Covid, gli ambienti sono invivibili.

Comunico che mi troverò a chiudere il plesso in oggetto se, entro la giornata di domani il guasto non sarà riparato e/o non si raggiungerà nelle aule una temperatura adeguata.

Certa di un tempestivo intervento ringrazio anticipatamente,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Maria Concetta Messina)

